

**Alle ESD-gulv, ESD-benker og løse ESD-arbeidsflater skal ha en motstandsverdi større enn 10 –kohm og mindre enn 1 – Gigaohm. I henhold til ny standard kan disse kobles direkte til ESD-jord, så sant de er større enn 10 –kohm.**

**Finnes det høyere spenninger enn 230V på arbeidsplassen, kan man vurdere å montere en beskyttelsesmotstand på 1 – 5 megaohm for å beskytte personalet. (Gjelder hvis ledningsevnen til jord er lavere enn 1 megaohm).**

**I gamle standarder sto denne motstanden oppført med 1 megaohm, men er tatt ut av den nye standarden som kom i 2007.**

**1 megaohm motstanden er veldig viktig i forhold til personsikkerhet, og armlenken som benyttes.**